



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2007010305242805

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰机电电气有限公司
浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区

产品名称和系列、规格、型号

隔离开关

HK18-63/2D、3D; U_i :750V; I_{th} :63A; U_e :AC220V(2P), AC380V(3P); I_e :63A;
 I_{cw} :1.26kA; I_{cm} :1.78kA; 使用类别:AC-22A; IP20; 2P, 3P

产品标准和技术要求

GB 14048.3-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2011年01月30日

有效期至: 2016年01月30日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2007年08月10日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0361978



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2007010305230567

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰机电电气有限公司
浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区

产品名称和系列、规格、型号

隔离开关

HK18-16/2D、3D HK18-32/2D、3D; U_i :750V; I_{th} :32A; U_e :AC220V(2P), AC380V(3P); I_e :16A, 32A; I_{cw} :0.64kA; I_{cm} :0.9kA; 使用类别:AC-22A; IP20; 2P, 3P

产品标准和技术要求

GB 14048.3-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求,特发此证。

发证日期: 2011年01月28日

有效期至: 2016年01月28日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2007年04月27日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0364033